


Rapport d'analyses (par échantillon) Analyses microbiologiques Janvier 2020 Projet N° P20-1592, version 1

SEF - Syndicat des eaux des
Franches-Montagnes
Chemin du Finage 10
2350 Saignelégier
SUISSE

[Cet espace est laissé intentionnellement vide pour commentaires]



Rapport préparé par:



Ce rapport ne peut être reproduit, partiellement ou dans sa totalité, sans l'autorisation écrite de Scitec Research. Ce document correspond à l'intégralité de la commande. Il ne concerne que les objets tels que reçus soumis à l'analyse.

N° échantillon : P20-1592.012
 Réf. client : La Ferrière, école
 Date & heure d'échantillonnage : 27.01.2020 09:15
 Date de réception : 27.01.2020
 Matrice : W

Caractéristiques physico-chimiques

| Paramètre | Résultat | Incertitude ^a | Unité | Dilution | LLQ ^b | Date extraction | Date analyse | Méthode | Instrument | Qualifiants ^c | Site ^d |
|---------------------|----------|--------------------------|-------|----------|------------------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------------------|-------------------|
| Température in situ | 6.0 | --- | °C | 1 | --- | --- | 27.01.2020 | N/A | Thermomètre | --- | --- |

Bactériologie

| Paramètre | Matrice | Résultat | Unité | Date analyse | Méthode | °C à réception | Qualifiants ^c | Site ^d |
|------------------|---------|----------|------------|------------------|------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| Enterocoques | W | 0 | CFU/100 mL | 27.01.2020 16:00 | ISO 7899-2 | --- | 1 | D |
| Escherichia coli | W | 0 | CFU/100 mL | 27.01.2020 16:00 | ISO 9308-1 | --- | 1 | D |
| Germe totaux 72h | W | esti. 5 | CFU/mL | 27.01.2020 15:00 | ISO 4833 | --- | 1 | D |